

Ein- und Ausspeisedifferenzen	
positiv	10.966.956 kWh
negativ	-10.966.956 kWh
Pmax	11.749 kW
Pmin	-22.478 kW

Ein- und Ausspeisedifferenzen	positiv kWh	negativ kWh
Januar	639.993	-2.004.911
Februar	183.824	-2.206.259
März	806.457	-1.512.130
April	911.078	-492.681
Mai	711.368	-287.083
Juni	714.502	-296.815
Juli	939.068	-35.695
August	1.098.148	-4.830
September	864.597	-98.910
Oktober	954.070	-1.218.008
November	2.637.660	-276.052
Dezember	506.192	-2.533.583
<b>Jahr 2009</b>	<b>10.966.956</b>	<b>-10.966.956</b>