





Niederspannung NS
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV
GJ 2019



Jahresarbeit	34.031.406 kWh
Höchstleistung	9.763 kW
Datum/Zeit P _{max}	21.01.2019 22:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.